

Via Rognago 6  
6855 Stabio

Telefono +41 (0)91 647 20 73  
Fax +41 (0)91 647 23 27  
Web www.amstabio.ch  
Email ams@stabio.ch

Azienda Comunale di Stabio  
Sezione gas  
Via Rognago 6  
6855 Stabio

## PROVA DI PRESSIONE

### Indirizzo installazione

Via, CAP, luogo, mappale: \_\_\_\_\_

Per pressioni d'esercizio fino a 100 mbar la pressione di prova deve essere almeno a 3 volte la pressione di esercizio o al minimo 100 mbar. La durata minima della prova è di 10 min per un volume di 50 litri e 10 min in più ogni 50 litri.

Per altre pressioni di esercizio o impianti con volumi > 400 litri consultare la direttiva SSIGA GI.

### Descrizione della/e tratta/e sottoposta/e a prova e indicazione di eventuali collegamenti non soggetti alla prova (giunti in garanzia)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Diametro della tubazione \_\_\_\_\_ Volume dell'impianto \_\_\_\_\_ Pressione di prova \_\_\_\_\_  
["] [mc] [mbar]

Fluido impiegato \_\_\_\_\_ Pressione d'esercizio \_\_\_\_\_  
[mbar]

Data / ora inizio della prova \_\_\_\_\_ Data / ora fine della prova \_\_\_\_\_

Pressione iniziale \_\_\_\_\_ Pressione finale \_\_\_\_\_  
[mbar] [mbar]

Strumentazione impiegata \_\_\_\_\_ Data calibrazione \_\_\_\_\_

Persona incaricata \_\_\_\_\_

### Eventuali osservazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Installatore

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Timbro e firma: \_\_\_\_\_